Gmina Lewin Kłodzki
ul. Nad Potokiem 4
57-343 LEWIN KŁODZKI
tel. 74 8698 428 do 30
NIP 883-16-78-631 REGON 890718120

Lewin Kłodzki, dnia 04.01.2022 rok

Wg rozdzielnika

Zamawiający Gmina Lewin Kłodzki udziela odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły w postępowaniu na **„Dostawę wraz z montażem zestawów zasilaczy awaryjnych (UPS-ów) do potrzymania pracy w Urzędzie Gminy Lewin Kłodzki"**

Pytanie nr 1:

Czasy podtrzymania w tabeli technicznej:

Czas podtrzymania podtrzymanie dla 7000W przez ~ 28 min, 10000W ~ 18 min

W schematach elektrycznych pkt. 8

8. Zasilacz awaryjny sieci komputerowej – 2 szt.

- moc pozorna po 10kVA każdy

- czas potrzymania min 30 min przy 100% obciążenia

To który zapis jest wytyczną?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Wytyczną jest zapis zawarty w „Załącznik nr 1 - Specyfikacja techniczna".

Podpis:
Z up. WÓJTA
Ewelina Wojtasik
Sekretarz Gminy